

Anl. 1 AAEV

AAEV - Allgemeine Abwasseremissionsverordnung

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.08.2026

I.		II.
Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer		Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
A.1 Allgemeine Parameter		
1. Temperatur	30 °C	35 °C
2. Toxizität		
2.1 Algentoxizität GA	a)	-
2.2 Bakterientoxizität GL	a)	-
2.3 Daphnientoxizität GD	a)	-
2.4 Fischeitoxizität GF,Ei	< 2	-
	b)	
2.5 Beeinträchtigung der biologischen Abbauvorgänge		c)
3. Abfiltrierbare Stoffe	30 mg/l 50 mg/l bei betrieblichen Abwässern mit vorwiegend ungelösten anorganischen Stoffen	keine Beeinträchtigungen des Betriebes von Kanalisations- und Abwasserreinigungsanlagen
4. Absetzbare Stoffe	0,3 ml/l	10 ml/l oder keine den Kanalisationsbetrieb beeinträchtigende Ablagerungen
5. pH-Wert	6,5-8,5	6,5 - 9,5 d)

A.2 Anorganische Parameter

6.	Aluminium ber. als Al	2 mg/l	durch absetzbare Stoffe begrenzt
7.	Arsen ber. als As	0,1 mg/l	0,1 mg/l
8.	Barium ber. als Ba	5 mg/l	5 mg/l
9.	Blei ber. als Pb	0,5 mg/l	0,5 mg/l
10.	Cadmium ber. als Cd	0,1 mg/l	0,1 mg/l
11.	Chrom-gesamt ber. als Cr	0,5 mg/l	0,5 mg/l
12.	Chrom-VI ber. als Cr	0,1 mg/l	0,1 mg/l
13.	Cobalt ber. als Co	1,0 mg/l	1,0 mg/l
14.	Eisen ber. als Fe	2,0 mg/l	durch absetzbare Stoffe begrenzt
15.	Kupfer ber. als Cu	0,5 mg/l	0,5 mg/l
16.	Nickel ber. als Ni	0,5 mg/l	0,5 mg/l
17.	Quecksilber ber. als Hg	0,01 mg/l	0,01 mg/l
18.	Silber ber. als Ag	0,1 mg/l	0,1 mg/l
19.	Zink ber. als Zn	2,0 mg/l	2,0 mg/l
20.	Zinn ber. als Sn	2,0 mg/l	2,0 mg/l
21.	Freies Chlor ber. als Cl ₂	0,2 mg/l	0,2 mg/l
22.	Gesamtchlor ber. als Cl ₂	0,4 mg/l	0,4 mg/l
23.	Ammonium ber. als N	10 mg/l	e)
24.	Chlorid ber. als Cl	durch GA, GD- oder GF begrenzt	
25.	Cyanid, leicht freisetzbar ber. als CN	0,1 mg/l	0,1 mg/l
26.	Fluorid ber. als F	10 mg/l	20 mg/l

27.	Nitrat ber. als N	a)	-
28.	Nitrit ber. als N	1,0 mg/l	10 mg/l
29.	Gesamt-Phosphor ber. als P	2 mg/l f)	-
30.	Sulfat ber. als SO ₄	a)	200 mg/l, aa)
31.	Sulfid ber. als S	0,1 mg/l	1,0 mg/l
32.	Sulfit ber. als SO ₃	1,0 mg/l	10 mg/l
A.3 Organische Parameter			
33.	Ges. org. geb. Kohlenstoff, TOC ber. als C	25 mg/l	-
34.	Chem. Sauerstoffbedarf, CSB ber. als O ₂	75 mg/l	-
35.	Biochem. Sauerstoffbedarf, BSB ₅ ber. als O ₂	20 mg/l	-
36.	Adsorb. org. Halogene, (AOX) ber. als Cl	geb. 0,5 mg/l	0,5 mg/l
37.	Schwerflüchtige lipophile Stoffe	20 mg/l	100 mg/l g)
38.	Kohlenwasserstoff-Index	10 mg/l	20 mg/l
39.	Ausblasbare org. Halogene (POX), ber. als Cl	geb. 0,1 mg/l	0,1 mg/l
40.	Phenolindex ber. als Phenol	0,1 mg/l	10 mg/l
41.	Summe anion. nichtion Tenside	und 1,0 mg/l	keine nachteilige Beeinflussung des Kanal- und Klärbetriebes
42.	Summe d. aromat. Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol und Xylole (BTX)	flücht. 0,1 mg/l	0,1 mg/l

In Kraft seit 19.11.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at