

§ 22 AAV Türen, Tore

AAV - Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung

⌚ Berücksichtiger Stand der Gesetzgebung: 07.12.2024

§ 22.

(Anm.: Abs. 1 bis 4 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 368/1998)

1. (5)Flügeltüren und -tore von brandgefährdeten Räumen müssen zumindest brandhemmend, in der Fluchtrichtung aufgehend und selbstschließend sein.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 368/1998, BGBI. II Nr. 352/2002 und BGBI. II Nr. 392/2002)

(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 368/1998)

(Anm.: Abs. 8 bis 10 aufgehoben durch BGBI. II Nr. 164/2000, BGBI. II Nr. 352/2002 und BGBI. II Nr. 392/2002)

In Kraft seit 01.08.2004 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at