

Anl. 2 AEV Anorganische Chemikalien

AEV Anorganische Chemikalien - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung von anorganischen Chemikalien

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

	I) Anforderungen An Einleitungen in ein Fließgewässer	II) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
B 1 Allgemeine Parameter		
1. Temperatur	30 °C	35 °C
2. Toxizität		
2.1 Bakterientoxizität GL	8	a)
2.2 Fischeitoxizität GF,Ei	4	a)
		b)
3. Abfiltrierbare Stoffe	50 mg/l	250 mg/l
		c)
4. pH-Wert	6,5-8,5	6,5-9,5
B 2 Anorganische Parameter		
8. Barium	5,0 mg/l	5,0 mg/l
ber. als Ba		
11. Chrom – Gesamt	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cr		
12. Chrom-VI	0,1 mg/l	0,1 mg/l
ber. als Cr		
14. Eisen	2,0 mg/l	durch Parameter

	ber. als Fe		Nr. 3 begrenzt
18.	Quecksilber	0,01 mg/l	0,01 mg/l
	ber. als Hg		
22.	Zink	1,0 mg/l	1,0 mg/l
	ber. als Zn		
23.	Zinn	1,0 mg/l	1,0 mg/l
	ber. als Sn		
25.	Ammonium	10 mg/l	d)
	ber. als N		
26.	Bor	0,35 kg/t	0,35 kg/t
	ber. als B	e)	e)
27.	Chlorid	durch Par Nr. 2.	-
	ber. als Cl	begrenzt	
32.	Phosphor – Gesamt	2,0 mg/l	-
	ber. als P		
33.	Sulfat	durch Par. Nr. 2	d)
	ber. als SO4	begrenzt	
B 3 Organische Parameter			
36.	Gesamter org. geb.	30 mg/l	-
	Kohlenstoff TOC		
	ber. als C		
	f)		
37.	Chemischer Sauerstoffbedarf	100 mg/l	-
	CSB		
	ber. als O2		
	f)		
39.	Kohlenwasserstoff-Index	5,0 mg/l	10 mg/l
	1. a)		

In Kraft seit 15.10.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at