

Anl. 2 AEV Druck – Foto

AEV Druck – Foto - Begrenzung von Abwasseremissionen aus grafischen oder fotografischen Prozessen

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

	I)	II)
	Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
Allgemeine Parameter		
Temperatur	30 °C	35 °C
Toxizität		
Bakterientoxizität GL	8	a)
Fischeitoxizität GF,Ei b)	2	a)
Abfiltrierbare Stoffe c)	30 mg/L	150 mg/L
pH-Wert	6,5 – 8,5	6,5 – 9,5
Anorganische Parameter		
Aluminium ber. als Al	2,0 mg/L	durch Abfiltrierbare Stoffe begrenzt
Cadmium ber. als Cd d)	0,05 mg/L	0,05 mg/L
Chrom – Gesamt ber. als Cr	0,5 mg/L	0,5 mg/L
Chrom(VI) ber. als Cr	0,1 mg/L	0,1 mg/L
Kupfer ber. als Cu	0,5 mg/L	0,5 mg/L

Quecksilber	0,01 mg/L	0,01 mg/L
ber. als Hg		
Silber	e)	e)
ber. als Ag		
Zinn	0,5 mg/L	0,5 mg/L
ber. als Sn		
Ammonium	1,0 mg/L	200 mg/L
ber. als N		f)
Ammoniak	0,1 mg/L	20 mg/L
ber. als N		f)
Cyanid – Gesamt	2,0 mg/L	2,0 mg/L
ber. als CN		
Nitrit	1,0 mg/L	10 mg/L
ber. als N		
Phosphor – Gesamt	1,0 mg/L	–
ber. als P		
Sulfit	1,0 mg/L	50 mg/L
ber. als SO ₃		
Organische Parameter		
Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	25 mg/L	–
ber. als C g)		
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	75 mg/L	–
ber. als O ₂ g)		
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX)	0,5 mg/L	0,5 mg/L
ber. als Cl h)		
1. a)		

In Kraft seit 27.03.2026 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at