

Anl. 3 AEV Eisen – Metallindustrie

AEV Eisen – Metallindustrie - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Eisenerzen sowie aus der Eisen- und Stahlherstellung und -verarbeitung

Ⓢ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

□

	I)	II)
	Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
C.1 Allgemeine Parameter		
Temperatur	35 °C	35 °C
Fischeitoxizität GF,Ei	4	keine
a)		Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge
Abfiltrierbare Stoffe	50 mg/l	200 mg/l
b)	c), d)	e)
pH-Wert	6,5-8,5	6,5-9,5
	f)	
C.2 Anorganische Parameter		
Blei	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Pb		
Eisen – gelöst ber. als Fe	2,0 mg/l	2,0 mg/l
Kupfer	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cu		
Nickel	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Ni		

Quecksilber	0,005 mg/l	0,005 mg/l
ber. als Hg		
Zink	2,0 mg/l	2,0 mg/l
ber. als Zn		
Cyanid, leicht freisetzbar	0,4 mg/l	0,5 mg/l
ber. als CN		g)
Fluorid	30 mg/l	30 mg/l
ber. als F		
Nitrit	1,0 mg/l	10 mg/l
ber. als N		
C.3 Organische Parameter		
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB)	100 mg/l	-
ber. als O ₂		
h)		
Kohlenwasserstoff-Index	5 mg/l	5 mg/l
Phenolindex	0,1 mg/l	10 mg/l
ber. als Phenol		

1. a)

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at