

Anl. 5 AEV Eisen – Metallindustrie

AEV Eisen – Metallindustrie - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Eisenerzen sowie aus der Eisen- und Stahlherstellung und -verarbeitung

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

	I)	II)
	Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation

E.1 Allgemeine Parameter

Temperatur	30 °C	35 °C
Fischarttoxizität GF,Ei	2	keine
a)		Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge
Abfiltrierbare Stoffe	50 mg/l	200 mg/l
b)	c)	d)
pH-Wert	6,5-8,5	6,5-9,5
	e)	

E.2 Anorganische Parameter

Chrom-Gesamt	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cr	f)	f)
Eisen – gelöst ber. als Fe	2,0 mg/l	2,0 mg/l
Nickel	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Ni	f)	f)
Zink	1,0 mg/l	1,0 mg/l
ber. als Zn		
Ammonium	5,0 mg/l	5,0 mg/l
ber. als N		
Phosphor-Gesamt	2,0 mg/l	–
ber. als P		

E.3 Organische Parameter

Chem. Sauerstoffbedarf (CSB)	75 mg/l	–
ber. als O ₂	h)	
g)		
Kohlenwasserstoff-Index	10 mg/l	20 mg/l

1. a)

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at