

Anl. 7 AEV Eisen – Metallindustrie

AEV Eisen – Metallindustrie - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Eisenerzen sowie aus der Eisen- und Stahlherstellung und -verarbeitung

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

□

	I)	II)
	Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
G.1 Allgemeine Parameter		
Temperatur	30 °C	35 °C
Fischarttoxizität GF,Ei	4	keine Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge
a)		
Abfiltrierbare Stoffe	50 mg/l	200 mg/l
b)	c)	
pH-Wert	6,5-9,0	6,5-9,5
G.2 Anorganische Parameter		
Blei	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Pb		
Chrom-Gesamt	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cr		
Chrom-VI	0,1 mg/l	0,1 mg/l
ber. als Cr		
Eisen – gelöst ber. als Fe	2,0 mg/l	2,0 mg/l
Kupfer	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cu		

Nickel	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Ni		
Zink	2,0 mg/l	2,0 mg/l
ber. als Zn		
Zinn	1,0 mg/l	1,0 mg/l
ber. als Sn		
Cyanid, leicht freisetzbar	0,1 mg/l	0,1 mg/l
ber. als CN		
Fluorid	20 mg/l	20 mg/l
ber. als F		
Nitrat	40 mg/l	-
ber. als N		
Nitrit	1,5 mg/l	10 mg/l
ber. als N		
Phosphor-Gesamt	2,0 mg/l	-
ber. als P		
G.3 Organische Parameter		
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB)	200 mg/l	-
ber. als O ₂		
d)		
Adsorb. org. geb. Halogene (AOX)	1,0 mg/l	1,0 mg/l
ber. als Cl		
e)		
Kohlenwasserstoff-Index	5 mg/l	5 mg/l
1. a)		

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at