

Anl. 8 AEV Eisen – Metallindustrie

AEV Eisen – Metallindustrie - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Eisenerzen sowie aus der Eisen- und Stahlherstellung und -verarbeitung

Ⓢ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

□

I)	II)
Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation

H.1 Allgemeine Parameter

Temperatur	35 °C	35 °C
Fischeitoxizität GF,Ei	2	keine
a)		Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge
Abfiltrierbare Stoffe	50 mg/l	250 mg/l
b)	c)	
pH-Wert	6,5-8,5	6,5-9,5
d)		

H.2 Anorganische Parameter

Arsen	0,1 mg/l	0,1 mg/l
ber. als As		
Blei	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Pb		
Cadmium	0,1 mg/l	0,1 mg/l
ber. als Cd		
Chrom-Gesamt	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cr		

Eisen – gelöst ber. als Fe	2,0 mg/l	2,0 mg/l
Kupfer	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cu		
Nickel	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Ni		
Zink	2,0 mg/l	2,0 mg/l
ber. als Zn		
Ammonium	10 mg/l	–
ber. als N		
Cyanid, leicht freisetzbar	0,1 mg/l	0,5 mg/l
ber. als CN		e)
H.3 Organische Parameter		
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB)	200 mg/l	–
ber. als O2		
f)		
Adsorb org. geb. Halogene (AOX)	1,0 mg/l	1,0 mg/l
ber. als Cl		
g)		
Kohlenwasserstoff-Index	10 mg/l	20 mg/l
Phenolindex	2,5 mg/l	25 mg/l
ber. als Phenol		e)
1. a)		

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at