

Anl. 1 AEV Fleisch- und Fischwirtschaft

AEV Fleisch- und Fischwirtschaft - Abwasseremissionsverordnung Fleisch- und Fischwirtschaft

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung:

	I) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	II) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
Allgemeine Parameter		
Temperatur	30 °C	35 °C a
Fischeitoxizität GF,Ei b	< 2	keine Beeinträchtigungen der biologischen Abbauvorgänge
Absetzbare Stoffe c	0,3 ml/L	10 ml/L d
Abfiltrierbare Stoffe c	30 mg/L	150 mg/L d
pH-Wert	6,5 – 8,5	6,0 – 9,5
Anorganische Parameter		
Kupfer ber. als Cu	0,2 mg/L j	0,2 mg/L j
Zink ber. als Zn	0,5 mg/L j	0,5 mg/L j
Chlor – Freies Chlor ber. als Cl ₂	e	0,2 mg/L
Chlor – Gesamtchlor ber. als Cl ₂	0,4 mg/L	0,4 mg/L
Chlorid ber. als Cl	durch GF,Ei begrenzt	-
Ammonium ber. als N	5,0 mg/L f	g
Stickstoff – Gesamter gebundener Stickstoff TNb ber. als N	f, h, i	-

Gesamtphosphor	1,0 mg/L	-
ber. als P		
Organische Parameter		
Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff TOC	30 mg/L	-
ber. als C k		
Chemischer Sauerstoffbedarf CSB	90 mg/L	-
ber. als O2 k		
Biochemischer Sauerstoffbedarf BSB5 mit Nitrifikationshemmung	20 mg/L	-
ber. als O2		
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene AOX	0,1 mg/L	0,3 mg/L l
ber. als Cl		
Schwerflüchtige lipophile Stoffe	20 mg/L	100 mg/L m

1. a)

In Kraft seit 11.07.2026 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at