

Anl. 1 AEV Glasindustrie

AEV Glasindustrie - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung und Verarbeitung von Glas und künstlichen Mineralfasern

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

1. 1.Satzbereiten, Schmelzen und Formgeben von Glas, Glasfasern und künstlichen Mineralfasern;
2. 2.Reinigen der Abluft aus Tätigkeiten gemäß Z 1 unter Einsatz von wässrigen Medien

I)	II)
Anforderungen	Anforderungen an
an Einleitungen	Einleitungen in
in ein	eine öffentliche
Fließgewässer	Kanalisation

A.1 Allgemeine Parameter

Temperatur	30 °C	35 °C
Abfiltrierbare Stoffe	30 mg/l	150 mg/l
a)		b)
pH-Wert	6,5-8,5	6,5-9,5
A.2 Anorganische Parameter		
Summe Antimon (ber. als Sb) und Arsen (ber. als As)	0,5 mg/l	0,5 mg/l
	c)	c)
Barium	3,0 mg/l	3,0 mg/l
ber. als Ba		
Blei	0,05 mg/l	0,05 mg/l
ber. als Pb	d)	d)
Cadmium	0,05 mg/l	0,05 mg/l
ber. als Cd		
Chrom-Gesamt	0,3 mg/l	0,3 mg/l
ber. als Cr		
Kupfer	0,3 mg/l	0,3 mg/l
ber. als Cu		

Nickel	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Ni		
Zink	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Zn		
Zinn	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Sn		
Bor	e)	e)
ber. als B		
Fluorid-Gesamt	30 mg/l	30 mg/l
ber. als F	f)	f)
Phosphor-Gesamt	2,0 mg/l	-
ber. als P		
Sulfat	3 000 mg/l	h)
ber. als SO ₄	g)	

A.3 Organische Parameter

Gesamter org. geb. Kohlenstoff (TOC) 45 mg/l -

i)

Chem. Sauerstoffbedarf (CSB) 130 mg/l -

ber. als O₂

i)

Kohlenwasserstoff-Index 10 mg/l 20 mg/l

1. a)

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at