

Anl. 2 AEV Glasindustrie

AEV Glasindustrie - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung und Verarbeitung von Glas und künstlichen Mineralfasern

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

Mechanisches Bearbeiten (Pressen, Trennen, Biegen, Wölben, Vorspannen, Schleifen, Polieren, Fräsen) von Flachglas, Spezialglas, optischem Glas oder Bleiglas.

I)	II)
Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation

B.1 Allgemeine Parameter

Temperatur	30 °C	30 °C
Abfiltrierbare Stoffe	30 mg/l	150 mg/l
a)		b)
pH-Wert	6,5-8,5	6,5-9,5

B.2 Anorganische Parameter

Summe Antimon (ber. als Sb) und Arsen (ber. als As)	0,5 mg/l	0,5 mg/l
c)		c)
Barium	3,0 mg/l	3,0 mg/l
ber. als Ba		
Blei	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Pb	d)	d)
Cadmium	0,1 mg/l	0,1 mg/l
ber. als Cd	e)	e)
Chrom-Gesamt	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cr	f)	f)
Kupfer	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Cu	g)	g)

Nickel	0,5 mg/l	0,5 mg/l
ber. als Ni		
Bor	h)	h)
ber. als B		
Fluorid-Gesamt	30 mg/l	30 mg/l
ber. als F	i)	i)
Phosphor-Gesamt	2,0 mg/l	-
ber. als P		
Sulfat	3 000 mg/l	k)
ber. als SO ₄	j)	

B.3 Organische Parameter

Gesamter org. geb. Kohlenstoff (TOC)	45 mg/l	-
l)		
Chem. Sauerstoffbedarf (CSB)	130 mg/l	-
ber. als O ₂		
l)		
Kohlenwasserstoff-Index	10 mg/l	20 mg/l

1. a)

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at