

Anl. 1 AEV Kohleverarbeitung

AEV Kohleverarbeitung - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Kohlen

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

	I) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	II) Anforderung an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
A.1 Allgemeine Parameter		
1. Temperatur	30 °C	35 °C
3. Abfiltrierbare Stoffe	50 mg/l	200 mg/l a)
4 Absetzb. Stoffe	0,3 ml/l	10 ml/l a)
5. pH-Wert	6,5–8,5	6,5–9,5
A.3 Organische Parameter		
11. Chem. Sauerstoff- bedarf, CSB ber. als O ₂ b)	50 mg/l c)	–
1. a)		

In Kraft seit 17.08.2016 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at