

Anl. 1 AEV Kühlsysteme und Dampferzeuger

AEV Kühlsysteme und Dampferzeuger - Begrenzung von Abwasseremissionen aus Kühlsystemen und Dampferzeugern

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

Anforderungen an Einleitungen in
ein Fließgewässer

A 1 Allgemeine Parameter

1. Temperatur

1.1 Höchsttemperatur 30 °C

a)

1.2 Aufwärmspanne 10 K

b)

2. Toxizität

2.1 Bakterientoxizität GL 4

c)

3. Abfiltrierbare Stoffe d)

A 2 Anorganische Parameter

e)

14. Freies Chlor 0,2 mg/l

ber. als Cl₂ h)

f), g)

A 3 Organische Parameter

e)

21. Adsorbierbare org. i)

geb. Halogene AOX

ber. als Cl

22. Kohlenwasserstoff-Index 0,5 mg/l

1. a)

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at