

Anl. 2 AEV Kühlsysteme und Dampferzeuger

AEV Kühlsysteme und Dampferzeuger - Begrenzung von Abwasseremissionen aus Kühlsystemen und Dampferzeugern

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

I)	II)
Anforderungen an	Anforderungen an
Einleitungen in	Einleitungen in
ein Fließgewässer	eine öffentliche
	Kanalisation

B 1 Allgemeine Parameter

1. Temperatur	35 °C	35 °C
2. Toxizität		
2.1 Bakterientoxizität		
GL	8	a)
b)		
3. Abfiltrierbare Stoffe	30 mg/l	150 mg/l
c)		d)
4. pH-Wert	6,5-8,5	6,5-9,5

B 2 Anorganische Parameter

9. Kupfer	0,1 mg/l	0,1 mg/l
ber. als Cu		
e)		
10. Molybdän	1,0 mg/l	1,0 mg/l
ber. als Mo		
13. Zink	3,0 mg/l	3,0 mg/l
ber. als Zn	f)	f)

14. Freies Chlor ber. als Cl ₂ g), h), i)	0,3 mg/l	0,3 mg/l
16. Hydrazin ber. als N ₂ H ₄	2,0 mg/l	2,0 mg/l
17. Phosphor – Gesamt ber. als P	j)	j)
B 3 Organische Parameter		
19. Gesamter org. geb. Kohlenstoff TOC ber. als C k), l)	15 mg/l m)	–
20. Chemischer Sauerstoffbedarf CSB ber. als O ₂ k), n)	45 mg/l o)	–
21. Adsorbierbare org. geb. Halogene AOX ber. als Cl	0,15 mg/l p)	0,15 mg/l p)
22. Kohlenwasserstoff-Index	5,0 mg/l	15 mg/l
1. a)		

In Kraft seit 24.05.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at