

Anl. 1 AEV Milchwirtschaft

AEV Milchwirtschaft - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Milchbearbeitung und
Milchverarbeitung

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

	I) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	II) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
Allgemeine Parameter		
Temperatur	30°C	35°C a)
Absetzbare Stoffe	0,3 ml/L b)	10 ml/L c)
Abfiltrierbare Stoffe	30 mg/L b)	-
pH-Wert	6,5-8,5	6,0-10,5
Anorganische Parameter		
Kupfer d)	0,5 mg/L	0,5 mg/L
Chlor – Gesamtchlor	0,4 mg/L	0,4 mg/L
ber. als Cl ₂ e)		
Ammonium	5,0 mg/L g)	h)
ber. als N f)		
Stickstoff – Gesamter gebundener j), k)		-
Stickstoff TNb		
ber. als N f), i)		
Phosphor – Gesamt	2,0 mg/L	-
ber. als P f)		
Organische Parameter		
Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff TOC	25 mg/L	-
ber. als C f), l)		
Chemischer Sauerstoffbedarf CSB	75 mg/L	-
ber. als O ₂ f), l)		
Biochemischer Sauerstoffbedarf BSB ₅ mit Nitrifikationshemmung	20 mg/L	-
ber. als O ₂ f)		
Adsorbierbare organisch gebundene Halogene AOX	0,1 mg/L	1,0 mg/L
ber. als Cl		
Direkt abscheidbare lipophile Leichtstoffe m)	10 mg/L	100 mg/L
1. a)		

In Kraft seit 04.04.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at