

Anl. 2 AEV Verbrennungsgas

AEV Verbrennungsgas - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Reinigung von Verbrennungsgas

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2026

	I) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	II) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
Allgemeine Parameter		
Temperatur	30 °C	35 °C
Fischeitoxizität GF,Ei a)	b)	c)
Abfiltrierbare Stoffe d)	30 mg/L	30 mg/L
pH-Wert	6,5 – 8,5	6,5 – 9,5
Anorganische Parameter		
Antimon e) ber. als Sb	0,2 mg/L	0,2 mg/L
Arsen ber. als As	0,1 mg/L	0,1 mg/L
Blei ber. als Pb	0,1 mg/L	0,1 mg/L
Cadmium ber. als Cd	0,05 mg/L	0,05 mg/L
Chrom-Gesamt ber. als Cr	0,5 mg/L	0,5 mg/L
Cobalt ber. als Co	0,5 mg/L	0,5 mg/L
Kupfer ber. als Cu	0,5 mg/L	0,5 mg/L

Mangan e)	1,0 mg/L	1,0 mg/L
ber. als Mn		
Nickel	0,5 mg/L	0,5 mg/L
ber. als Ni		
Quecksilber	0,01 mg/L	0,01 mg/L
ber. als Hg		
Thallium e)	0,05 mg/L	0,05 mg/L
ber. als Tl		
Vanadium f)	0,5 mg/L	0,5 mg/L
ber. als V		
Zink	1,0 mg/L	1,0 mg/L
ber. als Zn		
Zinn e)	0,5 mg/L	0,5 mg/L
ber. als Sn		
Ammonium g)	10 mg/L	10 mg/L
ber. als N		
Chlorid	h)	h)
ber. als Cl		
Cyanid – leicht freisetzbar	0,1 mg/L	0,1 mg/L
ber. als CN		
Fluorid	20 mg/L	20 mg/L
ber. als F		
Stickstoff – Gesamter gebundener Stickstoff TNb g), i)	50 mg/L j)	50 mg/L j)
ber. als N		
Phosphor-Gesamt g)	2,0 mg/L	–
ber. als P		
Sulfat	2500 mg/L	k)
ber. als SO ₄		
Sulfid	0,2 mg/L	0,2 mg/L
ber. als S		
Sulfit	20 mg/L	20 mg/L
ber. als SO ₃		
Organische Parameter		
Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff TOC g), l), m)	30 mg/L n)	–
ber. als C		

Chemischer Sauerstoffbedarf CSB g), l), m)	90 mg/L o)	-
ber. als O ₂		
Extrahierbare organisch gebundene Halogene EOX p)	0,1 mg/L	0,1 mg/L
ber. als Cl		
Phenolindex	0,3 mg/L	0,3 mg/L
ber. als Phenol		
Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und furane q)	- 0,3 ng/L	0,3 ng/L
ber. als Toxizitätsäquivalente TE		
1. a)		

In Kraft seit 06.11.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at