

Anl. 1 AEV Zucker- und Stärkeerzeugung

AEV Zucker- und Stärkeerzeugung - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Zucker-
und Stärkeerzeugung

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.08.2026

	I) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	II) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
Allgemeine Parameter		
Temperatur a)	30 °C	35 °C
Fischeitoxizität GF,Ei b)	<2	-
Abfiltrierbare Stoffe c)	30 mg/L	d)
pH-Wert	6,5-8,5	6,5-9,5
Anorganische Parameter		
Ammonium	5 mg/L e)	f)
ber. als N		
Chlorid	durch GF,Ei begrenzt	-
ber. als Cl		
Stickstoff – Gesamter gebundener	20 mg/L e) h)	-
Stickstoff TNb		
ber. als N g)		
Phosphor – Gesamt	1 mg/Li)	-
ber. als P		
Organische Parameter		
Gesamter organisch gebundener	Außerhalb der Kampagne: 25 mg/L	-
Kohlenstoff, TOC	Während der Kampagne: 35 mg/L k)	
ber. als C j)		
Chemischer Sauerstoffbedarf, CSB	Außerhalb der Kampagne: 75 mg/L	-
ber. als O2 j)	Während der Kampagne: 100 mg/L l)	
Biochemischer Sauerstoffbedarf, BSB5 mit Nitrifikationshemmung	20 mg/L m)	-
ber. als O2		
1. a)		

In Kraft seit 04.04.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at