

Anl. 2 AEV Zucker- und Stärkeerzeugung

AEV Zucker- und Stärkeerzeugung - Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Zucker-
und Stärkeerzeugung

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.08.2026

	I) Anforderungen an Einleitungen in ein Fließgewässer	II) Anforderungen an Einleitungen in eine öffentliche Kanalisation
Allgemeine Parameter		
Temperatur a)	30°C	35°C
Fischarttoxizität GF,Ei b)	<2	-
Abfiltrierbare Stoffe c)	30 mg/L	d)
pH-Wert	6,5-8,5	6,5-9,5
Anorganische Parameter		
Ammonium	5 mg/L e)	f)
ber. als N		
Chlorid	durch GF,Ei begrenzt	-
ber. als Cl		
Stickstoff – Gesamter gebundener	20 mg/L e) h)	-
Stickstoff TNb		
ber. als N g)		
Phosphor – Gesamt	2 mg/L	-
ber. als P		
Organische Parameter		
Gesamter organisch gebundener	35 mg/L j)	-
Kohlenstoff, TOC		
ber. als C i)		
Chemischer Sauerstoffbedarf, CSB	100 mg/L k)	-
ber. als O2 i)		
Biochemischer Sauerstoffbedarf, BSB5	20 mg/L	-
mit Nitrifikationshemmung		
ber. als O2		
Adsorbierbare organisch gebundene	0,03 kg/t m)	0,03 kg/t m)
Halogene, (AOX)	0,1 kg/t n)	0,1 kg/t n)
ber. als Cl l)		
1. a)		

In Kraft seit 04.04.2023 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at