

Anl. 1 ESV 2012

ESV 2012 - Elektroschutzverordnung 2012

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

Netz- Nennspannung (kV)	Äußere Gefahrenzone (cm)	Grenze der
-------------------------------	-----------------------------	---------------

	Innenraumanlage	Freiluftanlage
--	-----------------	----------------

<1	keine Berührung	
----	-----------------	--

3	6	12
---	---	----

6	9	12
---	---	----

10	12	15
----	----	----

15	16	16
----	----	----

20	22	22
----	----	----

30	32	32
----	----	----

36	38	38
----	----	----

45	48	48
----	----	----

60	63	63
----	----	----

70	75	75
----	----	----

110	110	110
-----	-----	-----

132	130	130
-----	-----	-----

150	150	150
-----	-----	-----

220	210	210
-----	-----	-----

275	240	240
-----	-----	-----

380	340	340
-----	-----	-----

480	410	410
-----	-----	-----

700	640	640
-----	-----	-----

Ausnahmen

von Anhang 1 und Anhang 2:

Von den in Anhang 1 und 2 angeführten Abständen kann abgewichen werden, wenn die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren nach den anerkannten Regeln der Technik ergibt, dass ein sicheres Arbeiten möglich ist.

In Kraft seit 01.03.2012 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at