

Anl. 1 IMA-V 2026

IMA-V 2026 - Intelligente-Messgeräte-Anforderungsverordnung 2026

⌚ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung:

Mindestumfang an auszugebenden Sekundenwert

Datensätzen

(ungeeicht)

Zählernummer x

Clock x

Höchster 15-Minuten-Leistungswert des Monats - Bezug +P x

Höchster 15-Minuten-Leistungswert des Monats - Lieferung -P x

Wirkleistung Bezug +P x

Wirkleistung Einspeisung -P x

Blindleistung Bezug +Q x

Blindleistung Einspeisung -Q x

Wirkenergie Bezug A+ x

Wirkenergie Einspeisung A- x

Blindenergie Bezug R+ x

Blindenergie Einspeisung R- x

Spannung L1 x

Spannung L2 x

Spannung L3 x

Strom L1 x

Strom L2 x

Strom L3 x

Kontaktstatus Relay 1 (0 oder 1) x

Kontaktstatus Relay 2 (0 oder 1) x

Es kommt das Verbraucher-Zählpfeilsystem zur Anwendung

+ Bezugsrichtung Netz an Endkunde

- Einspeiserichtung Endkunde an Netz

P Wirkleistung

Q Blindleistung

A Zählerstand Wirkenergie
(Active Energy)

R Zählerstand Blindenergie
(Reactive Energy)

L1, L2, L3 Außenleiter (Phasen des Drehstromsystems)

In Kraft seit 15.07.2026 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at