

# Anl. 1 NÖ LFW ES-VO

NÖ LFW ES-VO - Schutz der Dienstnehmer vor Gefahren durch den elektrischen Strom in der Land- und Forstwirtschaft

Ⓞ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Protokoll zur jährlichen Überprüfung einer Blitzschutzanlage auf offensichtliche Mängel durch den Dienstgeber § 7 Abs. 2)

Offensichtliche Beschädigungen an der Blitzschutzanlage

Sind Fangeinrichtungen am Dach verbogen? (z. B. Fangstangen am Kamin)

ja  nein  behoben am.....

Sind Fangeinrichtungen am Dach unterbrochen?

ja  nein  behoben am.....

Sind Leitungsbefestigungen lose?

ja  nein  behoben am.....

Sind Ableitungseinrichtungen an der Mauer unterbrochen?

ja  nein  behoben am.....

Sind Verbindungen zur Erdungsanlage unterbrochen?

ja  nein  behoben am.....

Datum            Unterschrift des Dienstgebers

.....            .....

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999