

§ 2 StFanIVO 2016

Wirkungsgradanforderungen für das Inverkehrbringen

StFanIVO 2016 - Steiermärkische Feuerungsanlagenverordnung – StFanIVO 2016

Ⓞ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.10.2021

Kleinfeuerungen dürfen unter den Prüfbedingungen des § 3 bei bestimmungsgemäßem Betrieb sowohl mit Nennlast als auch unter Teillast folgende Wirkungsgrade nicht unterschreiten:

1. Raumheizgeräte für feste Brennstoffe:

Mindestwirkungsgrad in %

ortsfest gesetzte Öfen und Herde 80

Herde für fossile Brennstoffe* 73

Herde für standardisierte biogene Brennstoffe* 72

sonstige Raumheizgeräte für fossile oder

standardisierte biogene Brennstoffe* 80

* gilt bis 31.12.2021

2. Warmwasserbereiter:

Mindestwirkungsgrad in %

Warmwasserbereiter für feste Brennstoffe 75

3. Zentralheizgeräte für feste fossile und standardisierte biogene Brennstoffe* je nach Höhe der Nennwärmeleistung:

Mindestwirkungsgrad in %

a) mit händischer Beschickung

bis 10 kW	79
über 10 bis 200 kW	$(71,3 + 7,7 \log P_n)$
über 200 kW	89

b) mit automatischer Beschickung

bis 10 kW	80
über 10 bis 200 kW	$(72,3 + 7,7 \log P_n)$
über 200 kW	90

* gilt bis 31.12.2019

P_n Nennwärmeleistung in Kilowatt

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 30/2019

In Kraft seit 04.04.2019 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at